



* M U K H S P O 8 1 0 6 2 8 7 *

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 19.4.2023
Spis. zn.: 034189/2023/ZPR/VaK
Č.j. MKH/050087/2023
Vyřizuje: Ing. Vančurová
Telefon: 327 710 267
E-mail: vancurova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Obec Horka II, IČO 00236071, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

(dále jen "žadatel") dne 13.3.2023 podal žádost o schválení kanalizačního plánu:

Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Horka II

(dále jen "kanalizační řád"). Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o schválení kanalizačního řádu podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") ve znění pozdějších předpisů.

Popis:

Kanalizační řád se vztahuje pouze na vypouštění odpadních vod do tlakové stokové sítě v obci Horka II vč. místní části Buda, s čištěním odpadních vod na ČOV Horka II. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanoveným kanalizačním řádem. Jelikož v obci Horka II je oddílná splašková kanalizace, mohou být do systému vypouštěny pouze splaškové odpadní vody, je tedy nutné vyloučit odvádění dešťových vod do kanalizačního systému.

Do kanalizace není dovoleno:

- vypouštět odpadní vody přes septiky ani přes žumpy
- vypouštět dešťové a jiné balastní vody

V obci se nevyskytují významní producenti, napojeni jsou pouze obyvatelé a drobní živnostníci (bez zvýšené produkce odpadních vod), např. restaurace, prodejna a obecní úřad.

V obci Horka II je tlaková splašková kanalizace a ČOV pro **480 EO**. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do významného vodního toku Sázava.

Hlavní stoky tlakové kanalizace – celková délka	3989,3 m.
Podružné stoky tlakové kanalizace – celková délka	2241 m.
Domovní přepouštěcí šachty – celkový počet	132 ks.
ČOV	1 ks.
Potrubí v areálu ČOV – obtok ČOV	18 m.
- Stoka O	125 m.
- Vodovod	80,7 m.

Tlakový systém tvoří větvená síť hlavních tlakových řadů a navazujících podružných řadů k jednotlivým domovním čerpacím stanicím. Domovní čerpací stanice je sestavena z čerpací šachty a technologické jednotky napájené elektrickou energií z domovního elektrorozvaděče připojované nemovitosti.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle § 27 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích oznamuje podle § 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu a žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod.).

Poučení:

Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Kristýna Vančurová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora a úřední desce obce Horka II.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9

Městský úřad Kutná Hora, oddělení zastupitelských orgánů, IDDS: w2nhuj7