Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Provoz laboratoří
Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Zkušební laboratoř č.1289 akreditovaná ČIA
www.labtrojice.cz

L 1289

Protokol o zkoušce číslo: 157694

Objednatel : Obec Horka II.
Zámek č.p. 1
285 22 Zruč nad Sázavou

Obec: **Horka II.**

Místo odběru : **č.p. 99 - p. Moravcová**

Zahájení odběru:	24.11.2015	**Odebráno dle:**	SOP C.11.1.1
Ukončení odběru:	24.11.2015	**Matrice:**	Pitná voda
Datum přijetí:	24.11.2015	**Typ vzorku:**	Prostý
Ukončení analýz:	30.11.2015		
Odebral:	Stanislava Vondráčková		

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody – Úpravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutná Hora.

Datum vystavení protokolu: 30.11.2015

Zkouška č: 157694

Obec: **Horka II.**

Místo odběru : **č.p. 99 - p. Moravcová**

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	NMH	MH	DH	Vyh.
Teplota	st_C	9,5	SOP 45				8-12	+
Chlor volný	mg/l	<0,03	SOP 31			0,3		+
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35			0		+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		0			+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 36				40	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	SOP 36				200	+
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	SOP 34			0		+
Mikroskop. obraz - počet org	jedinci/ml	0	SOP 28A			50		+
Mikroskop. obraz - živé org	jedinci/ml	0	SOP 28A			0		+
Abioseston	%	<1	SOP 28B			10		+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18			20		+
Zákal	ZF(t)	<0,5	SOP 17			5		+
pH		7,2	SOP 1			6,5-9,5		+
Konduktivita	mS/m	30,5	SOP 11			125		+
Pach		PRIJAT	SOP 42			PRIJAT		+
CHSK - Mn	mg/l	1,23	SOP 43			3		+
Hliník	mg/l	<0,005	SOP 9			0,2		+
Železo	mg/l	0,09	SOP 7			0,2		+
Mangan	mg/l	<0,01	SOP 40			0,05		+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16			0,5		+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		0,5			+
Dusičnany	mg/l	19,6	SOP 38			50		+
Chuť		PRIJAT	SOP 42			PRIJAT		+

NMH) Nejvyšší mezná hodnota
MN) Mezná hodnota
DH) Doporučená hodnota
Vyh) +vyhovuje vyhlášce,
- nevyhovuje vyhlášce
N) Stanovení není akreditováno
**) Zkouška byla provedena v Laboratoři odpadních vod - Čistírna odpadních vod, 284 01 Kutná Hora – Karlov

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd. 252/2004 Sb. v platném znění.
U vzorků neodebíraných vzorkovací skupinou laboratoře (dle SOP C.11.1.1, SOP C.11.1.2, SOP C.11.1.3, SOP C.11.1.4) neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale jen za provedené analýzy.
Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Vedoucí laboratoře
Ing. Hana Piskačová

Přílohy: nejistota měření jednotlivých stanovení, záznam o odběru