MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora
tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3
e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 7.6.2018
Spis. zn.: 007529/2018/ZPR/HoP
Č.j. MKH/043252/2018
Vyřizuje: Ing. Petra Hoskovcová
Telefon: 327 710 266
E-mail: hoskovcova@mu.kutnahora.cz

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a jako správní orgán místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004Sb., správní řád v platném znění, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 25.1.2018 podala

Obec Horka II, IČO 00236071, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1,
zastoupená společností **RECPROJEKT s.r.o., IČO 26014327, Fáblovka 404, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Horka II
Identifikátory katastrálních území	642037
Názvy katastrálních území	Horka nad Sázavou
Číselný identifikátor vodního toku	10100005
Název vodního toku	Sázava
Čísla hydrologického pořadí	1-09-01-1330-0-00
Přímé určení polohy - konec stavby - souřadnice X, Y	1088328.14; 697691.19
Přímé určení polohy - začátek stavby - souřadnice X, Y	1089296.38; 697234.78

Stavba řeší vybudování tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. Zájmovým územím je Obec Horka II a místní část Buda. Trasa kanalizačních stok je navržena tak, aby byly napojeny stávající nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Sázavy v ř.km 108,480.

Stavební objekty:

- S0 01 – Splašková tlaková kanalizace

Hlavní řady v dimenzích D50 až D90 **v celkové délce 3 940 m**, umístěné na pozemcích:
392, 391/1, 351/9, 351/55, 341, 342/47, 394/20, 357/15, 394/19, 394/4, 2240, 2242/1, 2242/6, 2262/1, 357/18, 339/51, 2246/1, 2251, 2241/1, 2236, 351/87, 351/11, 351/35, 2244/2, 339/74, 357/11, 2261/1, st. 33/2, 212/47, 217, 2276/2, 156/1, 339/25, 2256/1, 203/12, 203/11, 203/22, 2258, 2263/1, 2274/1, 434/1, 389/4, 2274/2, 433/2, 2279/1 v k.ú. Horka nad Sázavou

Podružné řady v dimenzích D40 až D50 **v celkové délce 2 144 m**, umístěné na pozemcích:
st. p. 1/1, 1/2, 3/1, 12, 13, 19, 20, 21/1, 22, 23, 26, 28/4, 33/1, 35/1, 37/2, 39, 44, 46, 47, 56/1, 56/2, 57, 59, 61, 62, 64/1, 159, 169, 171, 173, 176, 178, 179, 180, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 224, 225, 231, 232, 472,
parc. č. 118, 122, 127, 133/1, 135/3, 139/1, 140, 142, 151, 156/3, 157/2, 158, 160/2, 160/3, 162/1, 162/5, 162/7, 165/5, 165/7, 165/8, 165/9, 203/3, 203/7, 203/21, 336/1, 338/2, 338/4, 339/1, 339/2, 339/22, 339/46, 339/47, 339/49, 339/51, 339/55, 339/71, 339/74, 342/9, 342/14, 342/44, 351/8, 351/11, 351/15, 351/16, 351/21, 351/22, 351/23, 351/26, 351/27, 351/35, 351/43, 351/48, 351/49, 351/52, 351/54, 351/56, 351/58, 351/59, 351/60, 351/62, 351/63, 351/65, 351/67, 351/68, 351/72, 351/82, 351/85, 351/87, 357/1, 357/2, 357/3, 357/5, 357/6, 357/7, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/12, 357/14, 357/16, 357/18, 359/2, 359/6, 389/3, 401/1, 404, 408, 411/2, 599/2, 2236, 2241/1, 2241/3, 2244/2, 2244/3, 2246/1, 2246/2, 2251, 2255/1, 2261/1, 2261/4, 2261/6, 2263/2 v katastrálním území Horka nad Sázavou *(pozemky, které jsou také dotčeny hlavními řady již zde nejsou uváděny).*

Čerpací šachty 128 ks.

- SO 02 – Čistírna odpadních vod

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 480 EO, umístěná na pozemcích:
434/1, 389/4, 2274/2, výtokové potrubí vede dále přes pozemku p.č. 2274/1, 433/3, a 2279/1 k.ú. Horka nad Sázavou, kde je místěn výústní objekt.

Provozní soubory:

- PS 1 – Technologická část tlakové kanalizace
- PS 2 – Technologická část ČOV

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala v 08/2017 společnost RECPROJEKT s.r.o., IČO: 26014327, zodpovědný projektant Ing. Pavel Brůna – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0700848; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona) a doloží oprávnění k provádění staveb (§ 158 stavebního zákona).
3. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
4. Při provádění stavby bude veden stavební deník dle § 157 stavebního zákona. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku upravuje příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
5. Před zahájením stavebních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních sítí jejich správci nebo vlastníky a seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkop. O zahájení prací budou předem informováni správci nebo vlastníci podzemních sítí, před zahrnutím výkopu bude zajištěno převzetí inženýrských sítí těch správců, kteří si to ve svém vyjádření vyhradili.
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.
7. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.

8. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (o odpadech bude vedena evidence dle § 39 a § 40 zák. o odpadech, včetně bilance výkopových zemin). Odpady mohou být předány pouze osobě oprávněné dle § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech.
9. Pracovní činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami dle ust. § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
10. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu.**
11. **Stavba bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních, závazných stanoviscích a rozhodnutích těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:**
    - MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, č.j. MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017

11.1 V případě kácení dřevin bude vydáno povolení Obecním úřadem Horka II.

11.2 V rámci celé stavby bude dodržena norma ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
    - MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, spis. zn. MKH/054527/2017 ze dne 24.8.2017

11.3 Tlaková kanalizace (řad A) mimo zastavěné území bude umístěna mimo silniční těleso komunikace silnice III/03315 ve vzdálenosti min. 3,5 m od její osy dle předložené situace.

11.4 V ochranném pásmu silnice III/03315 budou provedeny stavební práce tak, aby nedošlo k poškození silničního tělesa, nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a nedocházelo k nadměrnému znečištění silnice.
    - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, ev.č. KH-505-2/2017/PD ze dne 14.12.2017

11.5 V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň 1 jízdního pruhu o min. šířce 3,0 m. Případná uzavírka komunikace bude oznámena písemně HZS Stč. Kraje, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280 284 03 Kutná hora 15 dnů předem.
    - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.9.2017

11.6 V průběhu stavby bude zajištěno provedení archeologického dohledu uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.

11.7 Termín zahájení akce bude ohlášen na adresu ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01, tel. 327 511 730.

11.8 Průběh vlastních zemních a výkopových prací bude oznámen dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu výše uvedenou.
    - Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 67474/2017-243-Mr ze dne 7.12.2017

11.9 V případě, že na splaškovou kanalizaci budou připojeny zařízení se stravováním, nebo jiné provozy, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízením.

11.10 Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod.

11.11 Při napojování jednotlivých objektů je třeba důsledně zkontrolovat, aby byly objekty napojeny přímo. Stávající jímky, septiky a DČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být využity k akumulaci srážkových vod.

11.12 K zahájení zkušebního provozu bude pro ČOV vypracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011Sb., a pro kanalizaci vypracován kanalizační řád.

11.13 Čerpací stanice bude vybavena čerpadly v sestavě 1+1.

11.14 Na obtoku budou instalovány česle k zachycení plovoucích nečistot.

11.15 Narušení stávajícího koryta a břehů potoka při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.

11.16 Výústní objekt do koryta VVT Sázavy zůstane v majetku a správě investora stavby, tzn. včetně povinnosti ho udržovat v řádném technickém stavu a opravovat na své náklady.

11.17 Vyústění do vodního toku bude označeno evidenčním číslem, které dodá při realizaci na vyžádání správce toku p. Havlíček (720 976 914).

11.18 V aktivní zóně záplavového území se budou pohybovat pracovní stroje v dobrém technickém stavu pouze po dobu nezbytně nutnou. Deponie materiálu a parkování pro pracovní stroje bude mimo aktivní zónu řeky Sázavy.

11.19 Stavební a vytěžený materiál nebude ukládán v místech, kde může zhoršovat odtokové poměry a jakost povrchových i podzemních vod.

11.20 Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno úsekovému technikovi p. Havlíčkovi (tel. 720 976914) a správce dotčeného vodního toku bude přizván ke všem jednáním týkajících se jejich zájmů. Po dokončení stavby bude správci dotčené toku dodána PD skutečného provedení stavby v místě zásahu do pozemku ve správě Povodí Vltavy, státního podniku.

11.21 Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod a ledů. Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti vzniknout žádné škody ani náklady. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, bude uplatňována náhrada vzniklých škod.

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor, DI Kutná hora, č.j. KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017

11.22 Zásah do pozemní komunikace nebude prováděn v zimním období roku. Případné křížení pozemní komunikace bude provedeno bez narušení povrchu vozovky. V případě osazení jakýchkoli součástí stavby nebudou tyto umístěny v rozhledových polích sjezdů a křižovatek a nebudou tvořit překážku v silničním provozu. Veškeré inženýrské sítě musí být umístěny tak, aby nebránily další výstavbě, popř. úpravě pozemních komunikací.

11.23 Během celé stavby budou pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejímu znečištění stavebními stroji.

- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, sp.zn. 6036/63684/2017-2801-OÚZ-PCE ze dne 12.07.2017

11.24 Po dobu realizace bude zachována průjezdnost silnice II/336 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš.

12. Budou dodrženy podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., stanovené ve vyjádření s č.j. 515290/18 ze dne 18.1.2018, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
13. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v OP elektrického zařízení zn. 001093406820 ze dne 12.7.2017, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
14. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, stanovené ve vyjádření č.j. 9427/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.12.2017, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
15. Pod pozemkem p.č. 2242/1 (komunikace), v sousedství s pozemky p.č. 155 a st.p.č.19 v k.ú. Horka nad Sázavou bude ponechána zvýšená krajnice komunikace ve formě zemní hrázky, která chrání uvedené pozemky před přívalovými dešti.
16. Při stavbě ČŠ 36 nebudou dotčeny dvě vzrostlé tůje v SZ pozemku p.č.st. 19 v k.ú. Horka nad Sázavou.
17. V dostatečném předstihu bude vodoprávnímu úřadu oznámeno provedení těchto fází rozestavěné stavby, ve kterých budou provedeny **kontrolní prohlídky:**
    - po vytýčení prostorové polohy stavby,
    - při tlakových zkouškách potrubí,
    - po provedení nosných konstrukcí jednotlivých SO,
    - po provedení kompletačních konstrukcí jednotlivých SO a PS.
18. **Před dokončením stavby požádá investor o povolení zkušebního provozu.** Žádost bude doložena doklady dle příloh vzoru žádosti o kolaudační souhlas (příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), především pak:
    - zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem,
    - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
    - dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byly změny),
    - seznam pozemků, na kterých byla stavba skutečně realizována,
    - doklad o geometrickém zaměření stavby,
    - doklad o provedení těstnostních a tlakových zkoušek kanalizace
    - doklad o vytýčení, převzetí inženýrských sítí, případně o provedení kontroly způsobu napojení stavby, vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí či komunikací po dokončení stavby,
    - doklad o provedení kontroly stavby a souhlas s kolaudací vydaný správci nebo vlastníky stavbou dotčených sítí, vodního toku, komunikací atp. po dokončení stavby, pokud si to ve svém vyjádření vyhradili.

- vyjádřením správce vodního toku ke zkušebnímu provozu

19. **Po ukončení zkušebního provozu bude požádáno o kolaudační souhlas**, ke kterému bude doloženo vyhodnocení zkušebního provozu, včetně vyjádření správce vodního toku ke kolaudaci.

II. v y d á v á p o v o l e n í

podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona **k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod do vod povrchových** z čistírny odpadních vod

ČOV HORKA II

umístěné na pozemcích p.č. 434/1, 389/4, 2274/2, výtokové potrubí vede dále přes pozemku p.č. 2274/1, 433/3, a 2279/1 k.ú. Horka nad Sázavou, kde je místěn výústní objekt.

Údaje o místu vypouštění:

Název kraje	Středočeský kraj
Název obce	Horka II, místní část Buda
Identifikátory katastrálních území	642037
Názvy katastrálních území	Horka nad Sázavou
Parcelní čísla – místo vypouštění OV	2279/1
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1088268.28; 697695.33
Číselný identifikátor vodního toku	10100005
Název vodního toku	Sázava
Čísla hydrologického pořadí	1-09-01-1330-0-00
Kilometráž výpusti	108,480

a) stanovuje rozsah nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 a v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona takto:

Povolené množství vypouštěných odpadních vod:

$Q_{prům}$ [l/sec]	Q_{max} [l/sec]	$Q_{měs}$ [m^3/měsíc]	Q_{rok} [m^3/rok]
0,55	2,3	2 207	17 340

b) stanovuje přípustné hodnoty znečištění odpadních vod v souladu s § 38 odst. 8 vodního zákona a § 5 odst. 4 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen nařízení vlády), příloha 7:

Emisní limity ČOV

Ukazatel	„p“- mg/l přípustné koncentrace	„m“- mg/l maximální koncentrace	množství - t/rok
$CHSK_{Cr}$	110	170	1,91
BSK_5	30	50	0,52
NL	40	60	0,69
$N\text{-}NH_4$	20	40	0,35
P_C	5	8	0,09

c) v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona se vypouštění povoluje **na dobu 10 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona takto:

1. Budou prováděny rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod 12x ročně, typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný slévání 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut v ukazatelích BSK_5, $CHSK_{Cr}$, NL, $N\text{-}NH_4$ a P_C. Vzorky budou odebírány na odtoku z ČOV.

2. Během případného zkušebního provozu budou odebírány vzorky odpadních vod také na nátoku.
3. Odběry a rozbory odpadních vod budou prováděny oprávněnou akreditovanou laboratoří *(dle § 92 odst. 2 vodního zákona Seznam oprávněných laboratoří zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku)*. Ukazatelé znečištění budou sledovány příslušnou analytickou metodou dle platných ČSN.
4. Bude sledováno množství vypouštěných odpadních vod prostřednictvím Parshallova žlabu, včetně měření odpadní vody na obtoku ČOV.
5. Údaje o množství vypouštěných odpadních vod a koncentracích znečišťujících látek limitovaných ukazatelů v odebraných směsných vzorcích za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu vždy nejpozději do 31. ledna roku následujícího a zároveň budou archivovány po dobu 5 let, pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Obec Horka II, Horka II 1, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Odůvodnění:

Dne 25.1.2018 podal žadatel, zastoupen na základě plné moci, žádost o stavební povolení na stavbu vodního díla „ ODKANALIZOVÁNÍ OBCE HORKA II“ zahrnující vybudování centrální ČOV s kapacitou 480 EO a souvisejících tlakových kanalizačních řadů a 128 ks čerpacích šachet. Současně bylo požádáno o související nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně do významného vodního toku Sázava. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

MěÚ Kutná Hora, vodoprávní úřad, oznámil veřejnou vyhláškou s č.j. 007529/2018/ZPR/HoP ze dne 26.2.2018 účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení, stanovil termín ústního jednání spojeného s místním šetřením včetně termínu k uplatnění námitek či připomínek nejpozději při místním šetřením s upozorněním, že na později podané námitky či připomínky nebude brán zřetel. Současně byla účastníkům řízení a dotčeným orgánům dána možnost nahlížet do spisu a seznámit se s podklady rozhodnutí. O výsledku ústního jednání spojeného s místním šetření ze dne 22.3.2018 byl sepsán protokol s č.j. MKH/023364/2018.

Do dne konání ústního jednání bylo vodoprávnímu úřadu doručeno dne 28.02.2018 vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. s vlastním č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.09.2017, a dne 16.03.2018 námitky Ing. Vlastimila Kotka, Sinkulova 680/41, 147 00 Praha 47 s č.j. MKH/021887/2018.

Při ústním jednání předal investor vodoprávnímu úřadu doklad o zaplacení správního poplatku. Dále vodoprávní úřad při tomto jednání obdržel vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace s č.j. 2224/18/KSUS/KHT/VYC a připomínky Václava a Hany Jaklové, oba trvale bytem Buda 6, 285 22 Zruč nad Sázavou.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu řízení došlo k digitalizaci části území a tím ke změně parcelizace, byla vodoprávnímu úřadu doručena dne 28.03.2018 pod č.j. MKH/024850/2018 opravená koordinační situace stavby s podloženou aktuální katastrální mapou a dále čestné prohlášení projektanta o tomto přečíslování parcel. Digitalizací se však nemění trasa navržených řadů. Trasa odpovídá umístění, které bylo projednáno v územním řízení, pouze došlo k přečíslování parcelních čísel. Vlastníci parcel se nemění.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována společností RECPROJEKT s.r.o., IČO: 26014327, zodpovědný projektant Ing. Pavel Brůna – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0700848, v srpnu 2017.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady níže uvedenými

- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, územní rozhodnutí č.j. ZRNS/4065/2017/RU ze dne 23.10.2017, včetně sdělení o nabytí právní moci ke dni 24.11.2017

- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, územní rozhodnutí č.j. ZRNS/45/2018/RU ze dne 5.1.2018, opravné rozhodnutí č.j. ZRNS/82/2018RU ze dne 5.1.2018 včetně sdělení o nabytí právní moci ke dni 16.1.2018
- MěÚ Zruč nad Sázavou, stavební úřad, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, č.j. ZRNS/410/2018RU ze dne 19.1.2018
- MěÚ Kutná Hora, OŽP, souhrnné stanovisko odboru ŽP č.j. MKH/072234/2017 ze dne 27.11.2017
- Plná moc k zastupování ze dne 31.5.2017
- MěÚ Kutná Hora, odbor ochrany ovzduší, vyjádření č.j. MKH/045070/2017 ze dne 11.7.2017
- MěÚ Kutná Hora, orgán ochrany ZPF, souhlas k trvalému odnětí ze ZPF č.j. MKH/076629/2017 ze dne 21.11.2017
- MěÚ Kutná Hora, orgán OPK, souhlas se zásahem do VKP č.j. MKH/84392/2017 ze dne 8.1.2018
- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolení zvláštního užívání komunikace č.j. MKH/052694/2017 ze dne 16.8.2017
- MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, povolení stavby v ochranném pásmu č.j. MKH/054527/2017 ze dne 24.08.2017
- Krajská správa a údržba silnic, příspěvková organizace, vyjádření k PD č.j. 2224/18/KSUS/KHT/VYC ze dne 21.3.2018, resp. vyjádření č.j. 9427/17/KSUS/KHT/VYC ze dne 20.12.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, koordinované stanovisko č.j. 076631/2017/KUSK ze dne 26.7.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, sdělení č.j. 097725/2017/KUSK ze dne 14.8.2017
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ochrany přírody, stanovisko č.j. 076632/2017/KUSK ze dne 3.7.2017
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, závazné stanovisko č.j. KHSSC 62041/2017 ze dne 16.11.2017
- ČR-Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, závazné stanovisko ev.č. KH-505-2/2017/PD ze dne 14.12.2017
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, závazné stanovisko spis.zn. 6036/63684/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 12.7.2017
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., vyjádření č.j. ARUP-10116/2017 ze dne 20.9.2017
- Povodí Vltavy, státní podnik, vyjádření zn.67474/2017-243-Mr ze dne 7.12.2017
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko č.j. KRPS-198489-1/ČJ-2017-010506 ze dne 21.6.2017
- Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., vyjádření č.j. 0157/17/TPČ ze dne 18.7.2017
- GasNet, s.r.o., stanovisko stanovisko zn.5001565370 ze dne 10.8.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), vyjádření č.j. 515290/18 ze dne 18.1.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení zn. 0100861596 ze dne 18.1.2018, vyjádření zn.1093406587 ze dne 30.6.2017, souhlas s umístění stavby v OP elektrického zařízení zn. 001093406820 ze dne 12.7.2017
- Telco Pro Services, a.s., sdělení zn.0200699058 ze dne 18.1.2018
- ČEPRO, a.s., sdělení sp.zn. 4181/18 ze dne 18.1.2018
- MERO ČR, a.s., sdělení č.j. 2018/01/12696 ze dne 18.1.2018
- Příslušné smlouvy s vlastníky přímo dotčených pozemků

Stavba je dělena na stavební objekty a provozní soubory tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, vč. uvedení základních parametrů objektů.

Podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Stavbou přímo dotčené pozemky jsou z většiny ve vlastnictví Obce Horka II. S ostatními vlastníky přímo dotčených pozemků byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

Vypořádání námitek:

Václav a Hana Jaklová požadují ve svých připomínkách změnu odkanalizování rodinného domu čp.6 z tlakové na gravitační kanalizaci, k čemuž uvádí jako důvody příznivé geologické podmínky pro provedení spádové kanalizace, dostatečné převýšení k parcele, na které má být umístěna ČOV a vzdálenost cca 66 m.

K tomuto vodoprávní úřad uvádí, že řízení o povolení stavby vodního díla je čistě návrhové a vodoprávní úřad není oprávněn řešit v řízení, kde žadatel předkládá návrh na tlakovou kanalizaci hodnotit varianty odkanalizování obce. Nadto bylo na stavbu vydáno platné územní rozhodnutí, ve kterém byli tito účastníky řízení. V rámci povolení stavby se tedy jedná pouze o věci, která je žadatelem navržena, tedy o stavbě tlakové kanalizace a vodoprávní úřad zkoumá soulad projektové dokumentace se stanovisky dotčených orgánů a další aspekty, na základě kterých se vodoprávní úřad rozhodne, zda stavba nelze či lze povolit, příp. za jakých podmínek. Řešení otázek, zda tlakovou či gravitační kanalizaci, je v průběhu stavebního řízení poté, co bylo pravomocně ukončeno územní řízení, bezpředmětné.

Další námitky se týkají financování přípojek tlakové kanalizace (dodávka, montáž, zhotovení elektrické přípojky, vlastnictví čerpacích stanic, kdo bude řešit poruchy na ČS). Vodoprávní úřad dle § 111 stavebního zákona přezkoumává podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím, projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu dle příslušné vyhlášky, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavební úřad ověřuje rovněž účinky budoucího užívání stavby. Toto je zakotveno přímo v uvedeném ustanovení. V rámci stavebního řízení se neřeší ekonomické aspekty stavby, jakož i to, jakým způsobem bude která část financována. Oprávněným z povolení a tedy i vlastníkem předmětné stavby je žadatel, tj. Obec Horka II. K provozování kanalizace je třeba povolení příslušného orgánu, tj. Krajský úřad Středočeského kraje. Obec si také může smluvně zajistit externího provozovatele, který bude kanalizaci provozovat na základě smlouvy s jejím vlastníkem, kde budou dále specifikovány povinnosti provozovatele atp. Tyto ujednání jsou však v intencích soukromého práva, nikoli veřejného, které řeší vodoprávní úřad. Pro úplnost vodoprávní úřad uvádí, že s přímo dotčenými vlastníky pozemků byly sepsány smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Řešení spoluúčasti, financování a připravenosti pozemku jakož i další ujednání je třeba řešit v rámci smluv uzavřených s Obcí.

Ing. Vlastimil Kotek požaduje pod pozemkem p.č. 2242/1 (komunikace), v sousedství s pozemky p.č. 155 a st.p.č.19 v k.ú. Horka nad Sázavou ponechat (cit.:) „zvýšenou krajnici komunikace ve formě zemní hrázky, která chrání uvedené pozemky před přívalovými dešti. Vodoprávní úřad námitku akceptuje a povolení podmínil zachováním zvýšené krajnice v podmínce č. 15 stavebního povolení.

Dále Ing. Kotek uvádí následující (cit.-zkráceno): Čerpací šachta ČŠ 36 je projektována na pozemku p.č.st. 19. V dodatcích Smluv o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě chybně uvádíme, že šachta ČŠ je umístěna na pozemku p.č. 155. V předmětných dodatcích žádáme o zachování dvou vzrostlých tůjí v místě plánovaného umístění. Proto žádáme umístění projektované šachty předsunout na pozemek p.č. 2242/1 těsně před oplocení pozemku p.č. st. 19.

Pro upřesnění vodoprávní úřad uvádí, že v dodatku smlouvy je připsáno „ Dvě tůje na pozemku p.č. 155 v SZ rohu pozemku poblíž plánované ČŠ 36 budou zachovány“. Číslo pozemku je zde uvedeno nesprávně, neboť ČŠ 36 je plánována na pozemku p.č. st.19. Dále vodoprávní úřad uvádí, že připomínky, týkající se umístění šachty měly být uplatňovány v územním řízení, kde se tyto skutečnosti řeší především. Ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona přímo stanovuje, že k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, se nepřihlíží. Odchylky od projektové dokumentace, v případě, že nebudou dotčeny jiné pozemky (neprojednané v územním a stavebním řízení) lze řešit změnou stavby před dokončením, případně, pokud se nebude změna dotýkat práv jiných účastníků řízení, zápisem do stavebního deníku. Přesné umístění ČŠ 36 na pozemku bude řešeno přímo při realizaci dle požadavků vlastníka předmětného pozemku. Vodoprávní úřad pouze stanovil podmínku zachování dvou vzrostlých tůjí v SZ rohu pozemku p.č.st. 19 v k.ú. Horka nad Sázavou.

Posledním dotazem Ing. Kotka bylo řešení trasy hlavních řadů v místě souběžné trasy se stávajícím vodovodním řadem. Křížení vodovodů a kanalizace je dáno normovanými hodnotami dle ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, kde jsou stanoveny nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a při křížení podzemních sítí. V dokumentaci je tato norma zakotvena a stavba musí být provedena tak, aby byli normované vzdálenosti vodovodu a kanalizace dodrženy.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a vzhledem ke skutečnostem v odůvodnění uváděných zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, na základě shromážděných právně významných skutečností a zhodnocení podaných námitek nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Dle § 115 odst. 4 vodního zákona jsou účastníkem vodoprávního řízení též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak, tj. Obec Horka II a dle odst. 5 téhož ustanovení také správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku, tj. Povodí Vltavy, státní podnik.

Účastníci řízení o povolení stavby vodního díla jsou stanoveni dle § 109 stavebního zákona. V souladu s § 112 odst. 1 téhož zákona jsou účastníci uvedení v § 109 písm. e) a f) identifikováni označením pozemků.

Dle § 112 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad doručuje písemnosti postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, vyjma účastníků uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu. Dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě. Stavební zákon pak v § 112 odst. 1 stavebního zákona dále stanoví, že účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d)., tzn. nejen stavebník, ale také mj. vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno.

Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech. Nejsou zasílány účastníkům řízení, kterým je písemnost zasílána poštou.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Dle ust. § 144 odst. 5 správního řádu není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ust. § 82 odst. 2. Podané odvolání má podle § 85 odst. 1) správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Poučení o zveřejnění rozhodnutí veřejnou vyhláškou:

Tato vyhláška bude vyvěšena po **dobu 15 dnů** na úředních deskách Obecního úřadu Horka II a Městského úřadu Kutná Hora. V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu bude rozhodnutí zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. **Přílohy rozhodnutí budou k dispozici dálkovým způsobem a v listinné podobě na uvedených úřadech.** Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí a s podpisem oprávněné osoby bude vrácena zpět Městskému úřadu Kutná Hora, odboru životního prostředí. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Kutná Hora.

„otisk úředního razítka“

Ing. Petra Hoskovcová
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Horka II a Městského úřadu Kutná Hora.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.2.2018.

Obdrží:

účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona
RECPROJEKT s.r.o., IDDS: y9ewtxc

Horka II, IDDS: 9pwb4n
Zdeněk Slavíček, Buda č.p. 9, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiří Kavale, Řešovská č.p. 518/3, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81
Luboš Melcr, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Melcrová, Horka II č.p. 76, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ing. Zdeněk Nácovský, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslav Nácovský, Horka II č.p. 83, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Obec Horka II, IDDS: 9pwb4n9
Petr Vacík, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Simona Vacíková, Horka II č.p. 114, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Jan Jelínek, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Jelínková, Horka II č.p. 2, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Vladimír Tondl, Sluneční č.p. 71, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Luboš Pernička, Horka II č.p. 7, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lukáš Řezníček, Bohuslavice č.p. 4050, 696 55 Kyjov 3
Antonín Hořt, Horka II č.p. 10, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Francová, Horka II č.p. 11, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Filip Rousek, Na spojce č.p. 628/10, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Jaroslav Strach, Žitná č.p. 1629, 286 01 Čáslav-Nové Město
Mgr. Libuše Baliharová, Palackého č.p. 487, 533 03 Dašice v Čechách
Marie Langrová, Horka II č.p. 18, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Rajdl, Horka II č.p. 21, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Pavla Beukers Turková, Jakubská č.p. 81/8, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Ing. Květoslav Mikulka, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice
Věra Mikulková, Vostrovská č.p. 485/48, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ivana Pokorná, Horka II č.p. 26, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Břinčilová, Tylova č.p. 507/6, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Václav Křičenský, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Blanka Křičenská, Horka II č.p. 29, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Alena Holčáková, Lánecká č.p. 148, 582 91 Světlá nad Sázavou
Miloš Vichr, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jitka Vichrová, Horka II č.p. 30, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Branislav Baka, Spinozova č.p. 1825/7, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
Josef Rokos, Horka II č.p. 33, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Věra Pristašová, Horka II č.p. 34, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Simon Gray, Žižkovo nám. č.p. 1769/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ing. Vlastimil Kotek, Sinkulova č.p. 680/41, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
Anna Kotková, Zdislavická č.p. 720/2, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411
Libor Zvolánek, Sportovců č.p. 643, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Jiřina Vernerová, Horka II č.p. 45, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Monika Zemanová, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Zeman, Horka II č.p. 46, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Studničková, Horka II č.p. 47, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marcela Melicharová, Horka II č.p. 49, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Ing. Vladimír Anev, Kamelova č.p. 3260/1, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Miroslav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ladislav Bahenský, Horka II č.p. 51, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Božena Machulková, Horka II č.p. 52, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Krause, Na padesátém č.p. 1737/2, 100 00 Praha 10-Strašnice
Marie Baťková, Horka II č.p. 53, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jozef Kuriak, Horka II č.p. 54, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Dušan Kuriak, Na Sibiři č.p. 559, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Gabriela Výšková, Sadová č.p. 2119, 288 02 Nymburk 2
Michaela Hrušková, Pražská č.p. 726, 259 01 Votice
Miloš Šimůnek, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice
Alena Šimůnková, Radějovice č.p. 81, 251 68 Kamenice
Jana Zubcová, Horka II č.p. 56, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Alena Kouklíková, Horka II č.p. 58, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Pechová, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Zdeněk Pecha, Horka II č.p. 59, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Fišarová, Sázava č.p. 182, 592 11 Velká Losenice
Mgr. Lenka Svobodová, Wolkerova č.p. 2078/4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Marie Lapáčková, Horka II č.p. 61, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Vladimír Lapáček, Všebořice č.p. 20, Loket, 257 68 Dolní Kralovice
Antonín Louda, Horka II č.p. 62, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiří Doubek, Horka II č.p. 63, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Doležalová, Horka II č.p. 65, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Antonín Kubín, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Zdeňka Kubínová, Horka II č.p. 66, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Oldřiška Vlková, Horka II č.p. 67, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Trpišovský, Horka II č.p. 70, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ing. Vladimír Ezr, CSc., Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Marcela Ezrová, Křivenická č.p. 406/2, Praha 8-Čimice, 181 00 Praha 81
Petr Novák, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Nováková, V Paloukách č.p. 826, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Anděl, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Andělová, Horka II č.p. 73, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Kateřina Mejdrová, Litevská č.p. 2619, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Dana Nácovská, Horka II č.p. 75, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Zdeněk Jelínek, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Jelínková, Horka II č.p. 77, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jan Zeman, Uhelná Příbram č.p. 149, 582 45 Uhelná Příbram
Miroslav Zrzavý, Horka II č.p. 79, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslav Vacík, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Drahomíra Vacíková, Horka II č.p. 80, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Modrochová, Zvonková č.p. 2902/6, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106
Hana Vyskočilová, Kozmíkova č.p. 1102/5, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
Jaroslava Tomečková, Na Ladech č.p. 1099, Květnice, 250 82 Úvaly
Věra Setničková, Horka II č.p. 84, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Stanislav Růžička, Horka II č.p. 82, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Alena Seibotová, Hradeckých č.p. 1604/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Zdeňka Boudníková, Horka II č.p. 86, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Sarburghová, Ocelíkova č.p. 672/1, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Pavel Novák, Horka II č.p. 17, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Radomír Klápa, Horka II č.p. 89, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petra Limaxová, Na Pohoří č.p. 750, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Pospíšil, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Anna Pospíšilová, Horka II č.p. 90, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Libor Nácovský, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ilona Nácovská, Horka II č.p. 91, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Domanský, Horka II č.p. 92, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
František Štecher, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Vladimíra Štecherová, Horka II č.p. 93, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Karel Brynych, Horka II č.p. 95, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Martina Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petra Hořtová, Horka II č.p. 96, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Vendula Hampeštová, IDDS: dwj877y
Jiří Kostiha, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Kostihová, Horka II č.p. 97, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Radek Kořínek, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Šárka Kořínková, Horka II č.p. 98, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
František Moravec, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Drahomíra Moravcová, Horka II č.p. 99, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Olga Plačková, Kodaňská č.p. 1459/48, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101
Mgr. Janka Pajdlhauserová, Horka II č.p. 103, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiřina Šídlová, Horka II č.p. 104, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
František Bohuněk, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Bohuňková, Horka II č.p. 105, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Olga Bechyňová, Horka II č.p. 108, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiří Čapek, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jana Čapková, Horka II č.p. 113, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ladislav Studecký, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Studecká, Horka II č.p. 115, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Antonín Jelínek, Horka II č.p. 116, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Bohuslav Boudník, Horka II č.p. 118, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jan Martinec, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Šárka Martincová, Horka II č.p. 119, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Karin Černovská, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Martin Černovský, Horka II č.p. 120, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Lenka Štecherová, Horka II č.p. 121, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Martin Veselý, Horka II č.p. 121, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Petr Kohout, Plavecká č.p. 400/12, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Iveta Vosátková, Horka II č.p. 123, 285 22 Zruč nad Sázavou 1

Vladimír Šimek, Buda č.p. 11, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Marie Hazdrová, Buda č.p. 15, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Václav Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Radek Filip, Buda č.p. 19, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Studecký, Buda č.p. 2, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jiří Studnička, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 20, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
František Šimek, Buda č.p. 21, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Jaroslava Studničková, Buda č.p. 3, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Mgr. Alice Sedliská, Na rozdílu č.p. 719/26, 160 00 Praha 6-Vokovice
Václav Jakl, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Hana Jaklová, Buda č.p. 6, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Josef Chobot, Pichlova č.p. 1338, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Karel Filip, Buda č.p. 8, Horka II, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ing. Vladimír Fiala, Křivá č.p. 2157/7, 130 00 Praha 3-Žižkov
MUDr. Dagmar Michalovichová, Rybitevská č.p. 690, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Eva Pilottiová, Břevnická č.p. 1586, 583 01 Chotěboř
Martina Jeřábková, Horka II č.p. 125, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Emilie Vacíková, Horka II č.p. 106, 285 22 Zruč nad Sázavou 1
Ondřej Hořt, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Ing. Jitka Hořtová, Kladruby č.p. 87, 258 01 Vlašim
Voříšek Tomáš, Nad Hutěmi 1049/16, Hloubětín, 19800 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Účastníci řízení dle § 109 písm e) a f) stavebního zákona – *identifikováni v souladu s § 110 odst. 7 téhož zákona označením pozemků:*
p.č. st. 42/1 k.ú. Horka nad Sázavou
p.č. 342/8, 358/5, 394/5, 358/4, 358/3, 124, 131, 2261/7, 339/19, 339/52, 351/17, 359/1, 390/2, 400, 53/2, 410 k.ú. Horka nad Sázavou *(sousední pozemky přímo dotčených stavbou většiny vlastníků jsou zároveň pozemky, na kterých je stavba přímo umístěna. Tito již zde nejsou uváděni, neboť jsou uvedeni jmenovitě výše).*

dotčené správní úřady
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště v Kutné Hoře, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a sil. hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 01 Kutná Hora-Vnitřní Město
Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, zde

na vědomí:
Městský úřad Zruč nad Sázavou, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, IDDS: v3qb2au
Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka, Havlíčkovo náměstí č.p. 552, 284 01 Kutná Hora 1 – k vyvěšení na Ú.D.